



CAIET DE SARCINI

Privind achizitia de servicii pentru buna organizare si functionare a Centrului Judetean pentru Managementul Situatiilor de Urgenta.

Nr. crt	Servicii	Operatii efectuate si materiale
1.	Revizie tehnica anuala UPS – Invertor 40 KVA Firma producatoare: INFORM Model: PDSP33040 Acumulatori cu gel 12 V = 64 buc Tensiune de iesire: 220 / 380V Locatie: CJMSU	- verificare nivel de incarcare pe fiecare acumulator; - verificare circuit primar si backup (tensiune nominala); - verificare sigurante fuzibile si automate; - verificare sonda de temperatura - verificare mod de functionare in mod rutina si avarie; - verificare filtre aer si sistem ventilatie (curatare); - reglaje si probe finale (conform Fisa de Revizie).

Conditii obligatorii din partea executantului:

1. Sa asigure personal calificat pentru service grupuri UPS-INVERTOR 40 KVA, reparatii / intretinere / exploatare.

Intocmit

Mihut Voicu Valentin

Coordonator Administrativ

Centrul Judetean pentru Managementul Situatiilor de Urgenta